



2308003100205

呼玛县疾病预防控制中心

检测报告



检测报告编号：	HMJK/BG-S2025003
样品名称：	生活饮用水末梢水
样品来源：	呼玛县弯弯超市
检验类别：	委托检验

二〇二五年二月二十六日

呼玛县疾病预防控制中心

检测报告

检测报告编号： HMJK/BG-S2025003

第 2 页/共 4 页

样品名称：	生活饮用水末梢水	样品受理编号：	S20250217003
生产单位：	——	生产日期或批号：	——
样品数量：	2000mL	样品状态及包装：	液体、灭菌水样采集袋
采样单位：	呼玛县疾病预防控制中心	采样人：	郭强、王恩泽
收样日期：	2025.2.17	检验完成日期：	2025.2.21
检验类别：	委托检验	依据卫生标准：	GB 5749—2022（表 1、表 2）

检验技术依据：

见检测报告附页 3

检验结论：

结果见附页

批准人：

王恩泽

批准日期：

2025 年 2 月 26 日



检测报告附页

检测报告编号： HMJK/BG-S2025003

第 3 页/共 4 页

检测项目	单位	限值	检测结果	结果	检测技术依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	正常	GB/T 5750.12-2023 (5.1)
菌落总数	CFU/mL	100	10	正常	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
砷	mg/L	0.01	<0.00003	正常	GB/T 5750.6-2023 (9.1)
镉	mg/L	0.005	<0.0005	正常	GB/T 5750.6-2023 (12.1)
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	正常	GB/T 5750.6-2023 (13.1)
铅	mg/L	0.01	<0.0005	正常	GB/T 5750.6-2023 (14.1)
汞	mg/L	0.001	<0.000005	正常	GB/T 5750.6-2023 (11.1)
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	正常	GB/T 5750.5-2023 (7.1)
氟化物	mg/L	1.0	0.13	正常	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10	2.10	正常	GB/T 5750.5-2023 (8.3)
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0028	正常	GB/T 5750.10-2023 (4.1)
色度	度	15	<5	正常	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
浑浊度	NTU	1	<1	正常	GB/T 5750.4-2023 (5.2)
臭和味		无异臭、异味	无	正常	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
肉眼可见物		无	无	正常	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
pH		不小于 6.5 且 不大于 8.5	6.80	正常	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
铝	mg/L	0.2	0.031	正常	GB/T 5750.6-2023 (4.3)
铁	mg/L	0.3	0.07	正常	GB/T 5750.6-2023 (5.1)
锰	mg/L	0.1	0.03	正常	GB/T 5750.6-2023 (6.1)
铜	mg/L	1.0	<0.005	正常	GB/T 5750.6-2023 (7.1)
锌	mg/L	1.0	<0.05	正常	GB/T 5750.6-2023 (8.1)
氯化物	mg/L	250	6.99	正常	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
硫酸盐	mg/L	250	23.09	正常	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
溶解性总固体	mg/L	1000	233	正常	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
总硬度	mg/L	450	48.0	正常	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	3	1.60	正常	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
氨（以 N 计）	mg/L	0.5	<0.02	正常	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
游离氯	mg/L	≥0.05、≤2	0.30	正常	GB/T 5750.11-2023 (4.2)

以下空白

编制： 

审核： 



说 明

- 一、 本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、 本检验报告涂改、增删无效，未加盖“呼玛县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
- 三、 送检单位对本检验有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 五、 委托检验：系指委托者自带样品送检,本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责。
- 六、 监督检验：系按有关法规进行的监督检验。
- 七、 监测检验：系按有关规范对工作场所及样品进行测试或检验。
- 八、 鉴定检验：系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 九、 仲裁检验：系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其卫生检验结果作为上级部门卫生质量的依据。
- 十、 本检验报告共三份，一份由检验机构存档，一份交业务科室，一份交送检单位。

通 信：呼玛县疾病预防控制中心

邮政编码：165199

联系电话：(0457)3518709